


Prüfbericht Neubau

LGBl Nr. 59 Bautechnikverordnung-Energie 2014

PLANUNG

Gebäude	Eckwohnhaus Salzburg	
Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	
Gebäudezone	Wohnen	
Straße	Phillipine Welser Stasse 28	
PLZ/Ort	5020, Salzburg	
Erbaut im Jahr	2014	
Einlagezahl	123/45	
Grundbuch	56537	Salzburg
Grundstücksnr	1234	
GWR Zahl	-keine-	



Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

U-Wert

erfüllt



Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

Transmission	LEK T	23,81 ≤ 23,87	erfüllt
Primärenergiebedarf	LEK P	24,36 ≤ 51,72	erfüllt
Kohlendioxidmission	LEK CO2	44,30 ≤ 61,67	erfüllt

Berechnet lt. Verordnung der Salzburger Landesregierung BTV-E vom 21.08.2014



Anforderungen an das Energiesystem

Die besonderen Anforderungen an das Energiesystem gem. Bautechnikverordnung-Energie – BTV-E vom 21.8.2014 sind erfüllt. erfüllt

Vorlauftemperatur max. 65°C (aktuell 35°C) erfüllt

Rücklauftemperatur max. 40°C (aktuell 28°C) erfüllt



Anforderungen an den sommerlichen Überwärmungsschutz

Der Nachweise der Vermeidung sommerlicher Überwärmung wurde durchgeführt. erfüllt

Bei Neubau und größerer Renovierung von Wohngebäuden ist die ONORM B 8110-3 einzuhalten.
Quelle: OIB - Richtlinie Ausgabe: Oktober 2011

ErstellerIn

Somogyváry
ArchiPHYSIK - www.archiphysik.com
1050 Wien-Margareten

Datum, Stempel und Unterschrift

Gemäß BTV-E § 4 Abs.2a wird die Erfüllung der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Bauten bestätigt

Energieaktiv
Land Salzburg