

Monatsbilanz Kühlbedarf, Referenzklima

Firmengebäude 2015 - 3.OG - 4.OG Büro (rot)

Volumen beheizt, BRI: 3.600,00 m³

Geschoßfläche, BGF: 1.200,00 m²

leichte Bauweise

Keine Abluftleuchten

Graz, 369 m

Heizgradtage HGT (12/20): 3.588 Kd

g-Wert = 0,58

	Außen °C	QT kWh	QV kWh	eta -	eta Qs kWh	eta Qi kWh	Q c kWh
Jan.	-1,53	7.804	2.607	1,000	786	-	-
Feb.	0,73	6.470	2.162	1,000	1.270	-	-
Mär.	4,81	6.007	2.007	1,000	1.932	-	-
Apr.	9,62	4.493	1.501	0,995	2.438	-	-
Mai	14,20	3.345	1.118	0,949	3.004	-	-
Jun.	17,33	2.378	795	0,845	2.677	-	-
Jul.	19,12	1.950	652	0,728	2.410	-	1.259
Aug.	18,56	2.109	705	0,833	2.408	-	678
Sep.	15,03	3.009	1.005	0,981	2.194	-	-
Okt.	9,64	4.638	1.549	1,000	1.562	-	-
Nov.	4,16	5.991	2.002	1,000	812	-	-
Dez.	0,19	7.316	2.444	1,000	605	-	-
		55.510	18.546		22.095	-	1.936 kWh

