

Monatsbilanz Kühlbedarf, Referenzklima

Firmengebäude 2015 - 3.OG - 4.OG Büro (rot)

Volumen beheizt, BRI: 3.600,00 m³

Geschoßfläche, BGF: 1.200,00 m²

leichte Bauweise

Keine Abluftleuchten

Graz, 369 m

Heizgradtage HGT (12/20): 3.588 Kd

g-Wert = 0,59

	Außen °C	QT kWh	QV kWh	eta -	eta Qs kWh	eta Qi kWh	Q c kWh
Jan.	-1,53	7.804	2.607	1,000	790	-	-
Feb.	0,73	6.470	2.162	1,000	1.277	-	-
Mär.	4,81	6.007	2.007	1,000	1.943	-	-
Apr.	9,62	4.493	1.501	0,995	2.452	-	-
Mai	14,20	3.345	1.118	0,948	3.018	-	-
Jun.	17,33	2.378	795	0,843	2.685	-	702
Jul.	19,12	1.950	652	0,725	2.414	-	1.282
Aug.	18,56	2.109	705	0,830	2.415	-	693
Sep.	15,03	3.009	1.005	0,981	2.206	-	-
Okt.	9,64	4.638	1.549	1,000	1.571	-	-
Nov.	4,16	5.991	2.002	1,000	816	-	-
Dez.	0,19	7.316	2.444	1,000	608	-	-
		55.510	18.546		22.196	-	2.677 kWh

